FÉKABOX 150/600

Ensemble complet de relevage prêt à la pose

pour eaux usées domestiques

CE **conforme à la Norme Européenne EN 12050-2**

1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Cuve en polyéthylène haute densité de 150 litres, pose enterrée.
- Résistance à la corrosion.
- Fermeture du couvercle par 1/4 tour verrouillé par un 1 écrou.
- Système de refoulement avec raccord union permettant un démontage facile de la pompe.
- Pompe FÉKA 600 AUT. Mono 230 V à turbine vortex - passage 25 mm - et commande automatique par flotteur.
- Clapet à boule PVC Ø 1" 1/4.
- Entrée PVC 100, sortie PVC 40, ventilation PVC 50 et passe-câbles PVC 50.
- 2 anneaux d'ancrage.

Options :

- **Rehausse**
  (hauteur 200 mm) *:* **code : 452991**
  (hauteur 400 mm) *:* **code : 452992**

- **Alarme sonore de Trop Plein (ASTP) : code 471701**
  - Boitier enfichable sur prise murale.
  - Volume sonore 90 dB.
  - Voyant présence tension – Mono 230V.
  - Fonctionne avec un interrupteur de niveau (non fourni).

- **Flotteur MICROSTART : Code 411110**

2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les postes de relevage **FÉKABOX 150/600** sont conçus pour collecter et évacuer pour une maison individuelle :

- les eaux pluviales, de ruissellement ou d'infiltration dans les caves, garages ou sous-sols,
- les eaux claires ou légèrement chargées (granulométrie maximum 25 mm) de machines à laver, baignoires, douches, descentes de garage. Le poste FÉKABOX n'est pas adapté au relevage des eaux de W.C.
- les eaux domestiques traitées des fosses septiques pour les relever vers un égoût ou un épandage situé plus haut.



Caractéristiques pompe

Type	Caractéristiques électriques						Caractéristiques hydrauliques (v = 2800 tr/min)							
	Alimentation 50 Hz	Puissance CV	Puissance kW	Ampères A	Condensateur µF	Condensateur Vc	Qm³/h	0	3	4,5	6	7,5	9	12
FÉKA 600 AUT.	1 X 230 V~	0,75	0,55	4,3	14	450	**H (m)**	7,4	6,45	6,1	5,7	5,35	4,95	4,1

Encombrement (en mm)

FÉKABOX 150/600
code **144050**
Poids à vide : 20,8 kg



Entretien

Une station de relevage nécessite un entretien régulier qui consiste à nettoyer la POMPE et à rincer à grande eau les parois de la cuve ainsi que les canalisations et les accessoires en contact avec l'effluent.
Nous conseillons au minimum 2 visites par an.